



	P : Ecartement entre deux tuyaux	L : Longueur de tuyaux chauffant
amulus	Radiateur avec vanne thermostatique	Retour aux distributeurs
éch piscine	Radiateur avec vanne simple réglage	tubes isolés départ et retour
Générateur	Module distribution	tubes isolés départ uniquement
Nourices	Zone libre d'accès	
Ballon tampon	Réserve mur	Réserve dalle
	Regard	

Document B 10 Rez de chaussée

zone A 1	Th principal	PER90	n° 1 à 3
zone A 2		PER20	n° 4
zone A 3		PER80	n° 5 à 6
zone A 4		PER80	n° 7
zone A 5		PER60	n° 8

GEDATEL
Régulateurs et radiateurs thermiques

Les pièces salle de bains, douche, wc... les pièces dont le besoin thermique est supérieur à 90 Watts/m² pièce et les pièces chauffées à 50 % et jusqu'à 90 % des besoins par le sol doivent être équipées d'un appoint (voir dépendances de la zone A 20) en plus de l'appoint principal. Nos engagements ne nous engagent pas notre responsabilité peuvent être facturés.

Date : 04-12-2014 Par : PR